

焼却炉各装置温度記録、排ガス中の濃度記録表

(別紙1)

月日	焼却炉(°C)	冷却塔入口(°C)	バグフィルター入口(°C)	排ガス中のCO濃度(ppm)
4月7日	760~960	583~835	179~183	33.3
4月12日	780~960	605~829	179~183	13.1
4月14日	780~920	606~840	178~183	14.0
4月19日	760~940	590~805	178~182	37.5
4月21日	840~920	688~815	179~185	37.6
4月24日	780~920	633~860	178~183	47.2
4月28日	800~920	641~799	179~182	48.6
5月2日	800~920	566~797	178~182	25.3
5月9日	780~920	608~814	178~182	19.0
5月11日	800~920	632~815	177~181	28.9
5月13日	820~920	621~777	172~182	94.9
5月16日	780~920	662~796	179~188	40.1
5月18日	760~920	629~775	179~184	46.8
5月20日	810~940	676~818	180~183	24.4
5月23日	820~940	686~810	179~183	29.8
5月25日	840~960	611~844	178~183	13.8
5月27日	880~940	431~844	170~181	76.2
5月30日	810~940	645~873	177~182	97.05
6月1日	840~920	629~845	178~182	48.9
6月5日	840~920	643~823	178~183	43.2
6月7日	850~920	628~816	178~182	41.2
6月10日	850~920	628~828	178~188	88.4
6月13日	840~930	613~843	178~182	28.5
6月17日	820~900	662~762	177~183	89.7
6月20日	820~860	690~767	179~183	21.0
6月22日	820~880	679~789	178~186	23.0
6月24日	820~880	622~818	179~182	20.3
6月27日	800~920	633~798	178~181	26.0
6月29日	820~940	676~813	179~183	53.7
7月1日	820~900	633~829	179~182	25.0
7月8日	840~900	610~789	177~182	36.3
7月11日	820~900	719~809	179~184	21.3